

**АКТ № 462 от 12.09.2017.**

**согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 542 Петродворцового района Санкт-Петербурга  
ГБОУ школа № 542 Петродворцового района Санкт-Петербурга**

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляется услуги и составляется данный акт:  
**198510 Санкт-Петербург, гор. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект дом литер А**  
Сведения об Объекте:

помещения на **3** этажах **3** этажного здания, **4 086,9** кв. м.

наличие прилегающего земельного участка: **да, 15 377** кв. м

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
**оперативное управление**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**  
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по образованию  
190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литер А.**

**Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга, 198510,  
Санкт-петербург, г. Петергоф, Калининская улица , дом 7**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления  
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): **образование**

Наименование предоставляемой(-ных) услуги (услуг): **образовательные услуги**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **428** обучающихся, **64** сотрудника

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):  
**к месту предоставления услуги**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **нет**

**Все категории инвалидов рассматриваются только для посещения**

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор ГБОУ школа № 542 Петродворцового района Санкт-Петербурга

Смирнова Анна Шахабудиновна с одной стороны, и представитель

Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и

пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович, с другой стороны

действующий на основании доверенности № 18/09 от 01 сентября 2017

составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет*

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): **нет**

пандусы, роллопандусы: **нет**

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): **нет**

мобильные лестничные подъемники: **нет**

раздвижные двери: **нет**

доступные входные группы: **да, частично соответствует К,О,С,Г,У**

кнопка вызова: **да, соответствует К,О,Г,У частично С**

доступные санитарно-гигиенические помещения: **да, частично соответствует**

**О,С,Г,У не соответствует К**

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: **да,**

**частично соответствует О,С,Г,У**

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: **да,**

**частично соответствует К,О,С,Г,У**

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: **нет**

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

### **IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**



В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объект не доступен для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске до его реконструкции или капитального ремонта, объект не предоставляет услуг для инвалидов, инвалиды рассматриваются только в качестве посетителей.

Альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам по адресам:

ГБОУ школа № 13 Санкт-Петербург, ул.Торжковская д.30 лит.А

Сайт: <http://school13.spb.ru/>,

ГБОУ школа №439 Петродворцового района Санкт-Петербурга.

198516 Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул.Блан -Менильская, д. 5, литера А

Сайт: <http://cor439.petersburgedu.ru/>

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 542 Петродворцового района Санкт-Петербурга** расположенное по адресу: **198510 Санкт-Петербург, гор. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект дом литер А**

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Территория прилегающая к объекту огорожена. На территории прилегающей к объекту достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. Перед входом на территорию расположена входная калитка, рядом с калиткой, в доступном для инвалидов и МГН месте, в прямом видении, установлена информационная табличка с номером телефона т. <b>450-60-34</b> для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, оформлена в виде информационного тактильного знака «Инвалид», пиктограмма на контрастном фоне. Пути перемещения к главному входу доступны.	
1.2	К,О,С,Г,У	<b>Приказом от 22.09.2016 г. № 43</b> назначены ответственные сотрудники учреждения: <b>заместитель директора по АХЧ Ковалевская М.Г., Щелованова Ю.Г.</b> , для сопровождения МГН и инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске, входному узлу, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри	<b>Приказ №43 от 22.09.2016</b>



		здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа ( <b>инструктаж проведен 29.09.2016г.</b> )	
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1	К	На входном узле перед входной дверью имеется перепад высот в виде бордюрного камня. Пандус отсутствует.	
2.2	К,О,С,Г,У	Слева от входной двери, в доступном для МГН и инвалидов и МГН месте, установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, оформлена в виде пиктограммы «Инвалид», на контрастном фоне. Установлена пиктограмма указывающая входную дверь. Стеклопанель оконного проёма имеет контрастную маркировку. Ширина дверных проемов тамбура частично соответствует. Размеры тамбура соответствуют. На выходе из входной двери установлен световой маяк «Выход из помещения». Установлена пиктограмма указывающая на двери выход из помещения.	
2.3	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги по требованию, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38)	Приказ №43 от 22.09.2016
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1	К	В вестибюле ГБОУ школы № 542 Петродворцового района Санкт-Петербурга внутренний лестничный марш. Пандус отсутствует. Недоступно.	
3.2	О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы доступны. Установлены пиктограммы на контрастном фоне указывающие направление движения внутри здания, указывающие назначение помещения Внутренний лестничный марш вестибюля частично адаптирован для инвалидов. Края первой и последней ступеней имеют контрастную маркировку. Перемещение МГН и инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников (по требованию).	
3.3	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №43

			от 22.09.2016
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1	О,С,Г,У	<p>Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже здания.</p> <p>Аудитория для приёма посетителей инвалидов находится на первом этаже.</p> <p>Гардероб находится в фойе учреждения, имеет пиктограмму «Гардероб» - указывающую назначение.</p> <p>В фойе учреждения, у информационного стола, установлена пиктограмма «Информация, справочное» - указывающая назначение.</p> <p>Медицинский кабинет находится на первом этаже, установлена пиктограмма - указывающая входную дверь.</p> <p>Установлена пиктограмма «Медицинский кабинет Аптека» - указывающая назначение.</p> <p>В здании ГБОУ школы № 542 установлены пиктограммы на контрастном фоне - указывающие направление движения по коридорам и помещениям учреждения.</p> <p>У входных дверей размещена пиктограмма на контрастном фоне. Указано направление открывание и закрывание двери.</p>	
4.2	К,О,С,Г,У	Возложить ответственность на директора Смирнову А.Ш., за оказание услуг инвалидам на дому, дистанционно, при обращении граждан.	
4.3	О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №43 от 22.09.2016
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1	О,С,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение частично доступно. На входной двери размещена пиктограмма на контрастном фоне. Указано направление входной двери.	
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №43 от 22.09.2016
6.2	К,О,С,Г,У	<p>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <b>не</b> размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте.</p> <p><a href="http://www.school542.spb.ru/">http://www.school542.spb.ru/</a></p> <p>На сайте учреждения размещены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-контактная информация;</li> <li>-информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема);</li> <li>-информация о предоставляемых услугах;</li> <li>- версия сайта для слабовидящих граждан</li> </ul> <p><b>Не размещены</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-порядок предоставления услуг инвалидам;</li> <li>-условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов;</li> <li>- информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указана наличия / отсутствия санузла для</li> </ul>	




		инвалидов Альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам по адресу: ГБОУ школа № 13 Санкт-Петербург, ул.Торжковская д.30 А Сайт: <a href="http://school13.spb.ru/">http://school13.spb.ru/</a> , ГБОУ школа №439 Петродворцового района Санкт-Петербург г.Петергоф, ул.Блан -Менильская, д. 5, А Сайт: <a href="http://cor439.petersburgedu.ru/">http://cor439.petersburgedu.ru/</a>	
6.3	К,О,С,Г,У	<b>Приказом от 17.12.2015 № 57</b> назначен ответственный сотрудник учреждения: методист <b>ОДОД Ундуск Екатерина Петровна</b> , для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения	<b>Приказ №57 от 17.12.2015</b>
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к объекту</b>	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения к ГБОУ школа № 542 Петродворцового района Санкт-Петербурга от ближайшей остановки общественного транспорта 114м. Ближайшая к ГБОУ школа № 542 Петродворцового района Санкт-Петербурга остановка общественного транспорта находится на Санкт-Петербургском проспекте (Музей «Дворцовая телеграфная станция») Автобус № 200, №210, №278, №348, №359, №653 Маршрутное такси № 103, №224К, №300, №401А, №404, №420, №424, №424А, №636, №636Б Железнодорожная станция «Новый Петергоф».	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет. В связи со спецификой учреждения автостоянка не предусмотрена.	

## V. Рекомендации

1. Подготовить письмо в администрацию по оборудованию парковочного места у прилегающей территории объекта: 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект дом 4 литер А, для инвалидов в соответствии СП 59.13330.2016
2. Адаптировать входной узел для всех категорий инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016
3. Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с СП 59.13330.2016
4. Установить тактильные пиктограммы в учреждении с дублированием шрифта Брайля в соответствии с СП 59.13330.2016.
5. Установить доводчик двери с задержкой для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016.

Подпись руководителя Объекта  
или доверенного лица

  
\_\_\_\_\_/Смирнова А.Ш./

Подпись руководителя общественного  
объединения инвалидов  
или доверенного лица

  
\_\_\_\_\_/Лебедев В.А./



М.П.



Дата

Дата